



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**



**BELGE NUMARASI** 014861-TSE-01/01  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 09.07.2008  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 27.04.2018  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** ENTON BETON ENERJİ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** OSB MAH/SEMT 21 CAD. NO:2 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR/TÜRKİYE  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER*

**ÜRETİM YERİ ADI** ENTON BETON ENERJİ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** 75. Yıl Mh. Organize Sanayi Bölgesi 21. Cad. No:2 Odunpazarı ESKİŞEHİR / TÜRKİYE  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** 26/TSE/317  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** ENTON  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS EN 12843 / Ön dökümlü beton mamuller - Direkler ve sütunlar / 08.11.2005  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

TS EN 12843/KASIM 2005 "ÖN DÖKÜMLÜ BETON MAMULLER-DİREKLER VE SÜTUNLAR"

Boyları 9,00 m'den 25,00 m'ye kadar, Yük Taşıma Kapasiteleri 1,47 kN ' dan 34,34 kN' a kadar, Donatı Çeliği Minimum Çekme Dayanımı: 65 kg/mm<sup>2</sup>, Minimum Çekmede Akma Dayanımı: 48 kg/mm<sup>2</sup>, Minimum Beton Dayanım Sınıfı C 30/37 olan DONATILI SANTRİFÜJ BETON DİREKLER,



05/05/2017  
ISMAIL KAYNARCA

ESKİŞEHİR BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ\* Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No.25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR\* Tel: Direkt Tel:0-222-220 17 44 Santral:0-222/322 80 00\* Faks: 0-222-220 58 60

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=4g1kjpba> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

